



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

81100 Caserta – Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex arca Saint Gobain)
 Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 – protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Prot. n. 5360

Caserta, 10.5.2019

Vs. rif. prot. n. 8329 del 24.04.2019

All'Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

Alla GORI Spa

protocollo@cert.goriacqua.com

Oggetto: Progetto definitivo "Opere di completamento della rete fognaria - Comune di Siano (SA)"
 Conferenza di servizi del 8/05/2019 - PARERE

Premesso che:

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L.183/89 e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che dette Autorità di bacino distrettuali hanno avuto piena operatività con la pubblicazione del DPCM 4/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018;
- l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità di bacino distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque e per il rischio di alluvioni.

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto e facendo seguito a quanto dichiarato in sede di precedente seduta di conferenza di servizi del 24/04/2019, di cui al verbale pervenuto con nota a margine evidenziata, sulla scorta degli elaborati del progetto definitivo delle opere in epigrafe, scaricati dal sito web dell'Ente Idrico Campano, nonché della *Relazione di compatibilità idraulica*, trasmessa dalla Gori Spa con PEC del 6/05/2019, acquisita al prot. 5137 pari data, la scrivente Autorità di bacino distrettuale per gli aspetti di competenza osserva quanto segue.

Il progetto, denominato "Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Siano" rientrava nel programma più generale connesso alla Emergenza socio-economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di competenza del Commissariato Delegato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con propria ordinanza n.3270 del 12/03/2003.

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 13/12/2016 "Patto per la Campania – settore prioritario 2 Ambientale" – Intervento strategico" Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" – Programmazione degli interventi", ha provveduto ad assicurare al comune di Siano un finanziamento di € 3.335.019,00 per la realizzazione della rete fognaria, nell'ottica di "tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato".

Il progetto in esame attiene alla realizzazione di alcune opere finalizzate ad estendere e migliorare il servizio fognario nel comune di Siano e, in particolare, sono previsti i seguenti interventi:

- INT 01 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via XX Settembre
- INT 02 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via di Filippo
- INT 03 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Gramsci-trav. Spinelli
- INT 04 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Garibaldi
- INT 05 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Roma
- INT 06 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Aia/Palmieri/M. d'Otranto
- INT 07 - Realizzazione condotta fognaria di acque nere lungo Via Valesana
- INT 08 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Zambrano/strada nuova lottizzazione
- INT 09 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Viale Europa

- INT 10 - Realizzazione condotta fognaria di acque miste lungo Via Cimitero/Vaticale
- INT 11 - Realizzazione scaricatore di piena in Zambrano
- INT 12 - Realizzazione scaricatore di piena in Viale Europa
- INT 13 - Realizzazione scaricatore di piena in Via Roma
- INT 14 - Realizzazione scaricatore di piena in strada nuova lottizzazione
- INT 15 - Realizzazione scaricatore di piena in Via Spinelli
- INT 16 - Realizzazione opera di sbocco in vasca Valesanu
- INT 17 - Spostamento allacci condotta esistente Dn 250 alla condotta Dn 800 in Via Zambrano
- INT 18 - Realizzazione di griglie trasversali di intercettazione di acque meteoriche lungo via Pulcino.

L'obiettivo primario del progetto è la separazione e l'allontanamento delle acque nere e di prima pioggia da recapitare nei collettori comprensoriali, tramite la realizzazione di nuovi scaricatori di piena, e di allontanare le portate pluviali eccedenti, sfiorate dai suddetti manufatti, nei recapiti esistenti.

A tal fine si rende necessario rifunzionalizzare e potenziare tratti della rete fognaria tramite la sostituzione di collettori esistenti.

Nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), dell'ex AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015), si fa rilevare che con riferimento al:

- **Rischio frana:** le opere in progetto sono previste in prevalenza in aree non perimetrare. Si segnalano solo (come evidenziato anche negli Elabb. B3 e B4 di progetto) due interferenze con aree perimetrare a *Rischio Medio-R2* e *Pericolosità bassa o trascurabile*, in Via Cerulli e in Via Di Filippo, nelle quali è prevista la realizzazione di condotte fognarie di acque miste.
- **Rischio Idraulico:** le opere in progetto sono previste in prevalenza in aree non perimetrare. Si segnala solo (come evidenziato anche negli Elabb. B5 e B6 di progetto) l'interferenza del tratto di condotta fognaria di acque miste prevista in Via Cimitero/Vaticale e di parte della condotta prevista lungo la Strada nuova lottizzazione con aree a *Rischio Molto Elevato-R4* per la presenza di *Fasce A Montane* di pericolosità idraulica e *Vulnerabilità massima* (v. Tavole n. 449133 e 467014 – Rischio Idraulico, Pericolosità e Vulnerabilità).


Le Norme di Attuazione del PSAI (v. art. 12, comma 1, lett. b) consentono la "la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili" a condizione che "siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio" e le nuove infrastrutture siano finalizzate a servire insediamenti già esistenti e non riguardare opere a rete a servizio di nuovi insediamenti; inoltre, nello stesso articolo è stabilito che gli interventi proposti devono essere "corredati da indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche adeguate al livello di progettazione definitiva e sviluppati in conformità della compatibilità idraulica e geologica di cui agli artt. 33 e 36" i cui contenuti sono indicati negli Allegati A e B alle norme del PSAI.

In relazione a quest'ultimo punto si fa rilevare che la *Relazione di Compatibilità Idraulica* prodotta non soddisfa pienamente, per contenuti e modalità di redazione, i requisiti previsti dal citato art. 33 ed ai contenuti dell'Allegato A.

Con riguardo al Piano di Gestione delle Acque, si evidenzia che, in ragione della tipologia di interventi previsti, nelle aree interessate non sono stati rilevati elementi significativi che possano precludere la realizzazione delle opere in progetto che risultano finalizzate alla corretta regimazione delle acque meteoriche e fecali e, pertanto, concordi con gli indirizzi pianificatori in materia di risorse idriche.

Per tutto quanto osservato, considerato l'interesse pubblico delle opere in progetto e la loro non delocalizzabilità, la scrivente Autorità di bacino distrettuale esprime parere favorevole, con la prescrizione di integrare il progetto, nelle successive fasi, con un adeguato studio di compatibilità idraulica, redatto con i contenuti di cui all'Allegato A alle norme e di assicurare il rispetto delle misure tecnico costruttive ed amministrative per la riduzione delle condizioni di vulnerabilità e rischio idraulico, di cui alla Sez. A3, punto 1, del citato Allegato A alle norme.

Il Dirigente dell'U.O. Pareri
 ing. Filippo PENNACI



Il Segretario Generale
 Vera CORBELLI

