REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN GREGORIO MAGNO

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**

PFTE-T.08/A
REV.01

**ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI - LOCALI TECNICI IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. PIE' DELLE VIGNE**

PROGETTISTI:
arch. Angelo Giuseppe Turco - U.T.C.
Ing. Mario Palloccino

**Revisione progetto:**
**Ing. Carmine Marchetta**

REDATTO:
dott. Angelo Goffredo

**RUP**
**Ing. Laura Borea**

DATA: MARZO 2020

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | VERIFICATORE/RESP. TECNICO |
|---|---|---|---|
| GIUGNO 2022 | AGGIORNAMENTO PREZZI | | |
| OTTOBRE 2021 | REVISIONE PROGETTO | | |
| MARZO 2020 | INTEGRAZIONE | | |

NOTE :

Calcestruzzo: classe C25/30 , classe di esposizione XC4

Acciaio: barre ad aderenza migliorata B450 C
Copriferro: 4 cm

Calcestruzzo Magrone : classe C12/15

# LOCALE TECNICO (Ufficio/Archivio - Deposito)

## PIANTA PIANO TERRA

Altezza Piano h=3,00




Scala 1:50

## PIANTA COPERTURA




Scala 1:50

## PROSPETTO PRINCIPALE



## PROSPETTO LATERALE SX



## PROSPETTO POSTERIORE



Scala 1:50

## PROSPETTO LATERALE DX



Scala 1:50

## SEZIONE A-A




Scala 1:50

# LOCALE TECNICO - Quadri Elettrici e Apparecchiature Elettromeccaniche

## PIANTA PIANO TERRA

Altezza Piano h=3,00




Scala 1:50

**NOTA SOFFIANTI:**

Perimetralmente al basamento di ogni soffiante (nel caso di lubrificazione ad olio) andrà realizzato un cordolo in cls h=10 cm a contenimento di eventuali sversamenti di olio.Ogni bacinella di raccolta andrà collegata con tubazione PE Ø8 mm al pozzetto esterno di raccolta a tenuta.

## PIANTA COPERTURA




Scala 1:50

## PROSPETTO PRINCIPALE



## PROSPETTO LATERALE SX

## PROSPETTO POSTERIORE



Scala 1:50

## PROSPETTO LATERALE DX

Scala 1:50

## SEZIONE A-A




Scala 1:50