



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. prot. n. 16356 del 05/06/2026

All'Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: *Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona per l'approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: "Adeguamento del sistema fognario del Comune di Agerola (NA)". CUP: G52E24000200005.*

Soggetto Attuatore: AUSINO servizi idrici integrati spa - Parere

Si premette che, con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione reperita al link indicato da codesto Ente nella nota in riferimento, acquisita al prot. n. 21858 del 08/06/2026, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame prevede l'ammodernamento ed il miglioramento del sistema di collettamento delle acque reflue esistente nelle località Campora, Pianillo e Bomerano del Comune di Agerola, nello specifico gli interventi riguarderanno, prevalentemente, la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto esistenti con nuove tubazioni PEAD SN8 e di tutte le opere necessarie e conseguenziali alla realizzazione delle suddette opere.
- ✓ nell'ambito del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico [PSAI]* dell'ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele (U.o.M. Destra Sele), i collettori da sostituire interferiscono con aree perimetrate a pericolosità da frana *P3 - Elevata*, *P2 - Media* e *P1 - Moderata* in condizioni di rischio da frana *R3 - Elevato*, *R2 - Medio* e *R1 - Moderato*;
- ✓ l'uso del suolo nelle suddette aree perimetrate è regolamentato dal vigente *Testo unico coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra Sele ed Interregionale del Fiume Sele*, adottato in via definitiva con delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16/08/2016);
- ✓ gli interventi previsti rientrano tra quelli consentiti dalle suddette norme nelle aree perimetrate a rischio da frana (art. 15, co. 5, lett. a), i cui progetti devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'Allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato;
- ✓ la documentazione progettuale prodotta non contiene il prescritto studio di compatibilità geologica;
- ✓ l'intervento in progetto risulta in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e con le disposizioni della Parte III del D. Lgs. 152/2006. La proposta è altresì coerente con il *Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGA)* – III Ciclo, approvato con DPCM



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

del 07/06/2023 (G.U. n. 214 del 13/09/2023), con specifico riferimento al Programma delle Misure e macrocategoria KTM 1.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale esprime, per i soli aspetti di propria competenza, parere favorevole al progetto in epigrafe con la prescrizione di redigere lo studio di compatibilità geologica in conformità a quanto prescritto dalle menzionate norme del PSAI.

Si rimette al RUP la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro CAPASSO

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera CORBELLI

Funzionari: ing. V. Forni - ing. C. Forgione