ENTE IDRICO CAMPANO

Alla **EIC**
c.a. Presidente
prof. Luca Mascolo

Direttore Generale
dott. Giovanni Marcello

Coordinatore del Distretto Sele
dott. Giuseppe Parente

Oggetto: PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 476 del 01/08/2023
Titolo intervento: ***Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)***
Importo: 914.395,10 €
CUP: G76H19001120005.
Soggetto attuatore: Ausino s.p.a.

Trasmissione Relazione Conclusiva del Procedimento istruttorio per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 158 bis Dlgs. 152/2006.

Lo scrivente ing. Francesco Petrosino nella sua qualità - giusto incarico del Direttore Generale - di Responsabile del Procedimento finalizzato all'approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica *"Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)" - Importo:* 914.395,10 € - *CUP:* G76H19001120005, proposto dalla società AUSINO servizi idrici integrati spa,

Premesso che:

- la società AUSINO servizi idrici integrati spa (nel seguito AUSINO spa), con nota del 27/02/2026, accolta in pari data al prot. generale di questo Ente, ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica *"Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)" - Importo:* 914.395,10 € - *CUP:* G76H19001120005, chiedendo l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 158bis del Dlgs. 152/2006;
- la società "AUSINO spa" è il soggetto affidatario, giusta Convenzione di affidamento sottoscritta nel 2012 con la soppressa Autorità di Ambito Sele, del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricadenti nel Distretto Sele di questo Ente ed appartenenti al bacino gestionale denominato "Costa d'Amalfi", ricompreso nel territorio della Costiera Amalfitana e dei Monti Picentini, in cui ricade il Comune di San Cipriano Picentino;
- la richiamata Convenzione, sottoscritta tra Autorità di Ambito Sele e l' "AUSINO spa", ha stabilito, tra l'altro, che il servizio affidato al gestore è costituito anche dalle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti fognarie ed impianti di depurazione come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997;

Dato atto che:

- L'intervento in oggetto è stato programmato a valere sul PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 per un importo di 914.395,10 €;
- dal quadro economico pre-gara allegato al progetto, si rileva un importo complessivo degli interventi pari a di 914.395,10 €, al netto di IVA in quanto recuperabile dalla Società, congruente con la risorsa resa disponibile dal finanziamento regionale;

Considerato che:

- il Comitato Esecutivo dell'EIC nella seduta del 22 dicembre 2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge Regionale 15/2015, il Piano d'Ambito Regionale, quale strumento di pianificazione del S.I.I. nella Regione Campania;
- l'approvato strumento di pianificazione del S.I.I. dell'Ente Idrico Campano, prevede la realizzazione di tale intervento in quanto trattasi di interventi indispensabili per la risoluzione di criticità afferenti il servizio fognario e depurativo nel territorio affidato in gestione alla società AUSINO spa.

Rilevato che:

- l'art. 158-bis del d.lgs. 152/06 (d'ora in avanti "art. 158bis") avente ad oggetto "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" dispone al comma 1 che:
  "1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti …(omissis) che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti."
- dal richiamato dispositivo normativo emerge la specifica funzione dell'EIC, nella sua qualità di Ente di Governo dell'Ambito Regionale Ottimale, quale unico soggetto competente all'approvazione dei progetti di interventi inerenti infrastrutture e/o impianti del servizio idrico integrato e pertanto quale "Amministrazione procedente" ai fini della valida indizione e conclusione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge n. 241/90;
- il Comitato Esecutivo di questo Ente Idrico Campano, con Deliberazione n. 14 del 22/07/2020, ha approvato lo schema di Regolamento avente ad oggetto "*Approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture del S.I.I. ai sensi dell'art. 158bis del Dlgs. 152/2006*";
- in considerazione della tipologia degli interventi proposti dalla società AUSINO spa nel progetto denominato ***"****Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)" - CUP:* G76H19001120005**,** risulta necessario sottoporre il PFTE all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'EIC in ragione della necessità di delegare le procedure espropriative alla società AUSINO spa in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dalla società AUSINO spa sul link dedicato e le successive integrazioni documentali.

Rilevato che:

- l'area oggetto di intervento, ricadente nel Comune di San Cipriano Picentino, non è dotata di alcuna rete fognaria e le abitazioni presenti sono munite di vasche settiche che vengono spurgate

periodicamente; per tale ragione è nata l'esigenza di intervenire estendendo la rete comunale esistente;

- in particolare, le frazioni e il capoluogo sono dotati di una rete fognaria mista che, a gravità, convoglia le acque nere e di pioggia al collettore ex Consal in gestione della Sistemi Salerno spa, che a sua volta le trasporta al depuratore consortile di Salerno;
- il sistema fognario che si intende realizzare sarà costituito da una rete di collettori che raccoglieranno i reflui provenienti dalle abitazioni esistenti lungo le strade comunali di via Tavolone e via Camporaso in un unico "pozzetto raccoglitore" ubicato nella sezione immediatamente precedente all'incrocio con la strada provinciale SP367. Dal pozzetto raccoglitore le portate reflue saranno convogliate, mediante una condotta di collegamento, ad un impianto di sollevamento necessario per superare il dislivello topografico esistente tra la SP367 e il collettore ex CONSAL in gestione Sistemi Salerno spa.
- i collettori a gravità saranno realizzati con tubazioni in PEAD corrugato a doppia parete e saranno corredati di pozzetti in calcestruzzo armato prefabbricato necessari per l'ispezione, la confluenza e il salto; quest'ultima tipologia di pozzetti si è resa necessaria per mitigare e disperdere l'eccesso di energia cinetica progettando livellette del letto di posa delle tubazioni con pendenze più basse rispetto alle pendenze naturali del terreno;
- Il collettore di collegamento tra il "pozzetto raccoglitore" e l'impianto di sollevamento sarà anch'esso realizzato con una tubazione in PEAD corrugato a doppia parete posato sulla sede stradale SP367 per un primo tratto di lunghezza pari a circa 75 m, mentre per il tratto successivo e fino all'impianto di sollevamento progettato, la stessa sarà posata all'interno di un contro-tubo in PRVF di diametro Ø 500 mm ancorato al muro esistente e al ponte in c.a. che attraversa il torrente Prepezzano;
- la scelta di ancorare la condotta al ponte con una contro tubazione è nata dalla impossibilità di attraversare il ponte con un semplice scavo in trincea non essendo disponibile lo spazio minimo per la posa. Il ponte esistente, realizzato in c.a. dà ampie garanzie per l'ancoraggio, sia dal punto di vista funzionale, permettendo di realizzare la livelletta di progetto, che dal punto di vista strettamente strutturale presentandosi in ottime condizioni statiche;
- di seguito si riportano le caratteristiche geometriche dei tratti fognari da realizzare:
  - tratto Tavolone: PEAD corrugato doppia parete D=315 mm L= 1547.20 m
  - tratto Camporaso: PEAD corrugato doppia parete D = 315 mm L =1359.33 m
  - tratto collegamento: PEAD corrugato doppia parete D = 315 L = 150.14 m
  - tratto Gualchiera (sollevamento): PEAD Pe100 Pn 16 D= 110 L = 256.56 m

Dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 11, 16, comma 4, e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni, corre l'obbligo per questa Amministrazione procedente di comunicare ai proprietari degli immobili e terreni di cui al Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto, l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per la dichiarazione di pubblica utilità e l'approvazione del progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto,.
- sono state inoltrate, con singole raccomandate, le comunicazioni ai proprietari dei terreni interessati dagli interventi, quale avvio del procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico

economica e di deposito degli atti ai fini del procedimento espropriativo – art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

- con separate note questo Ente richiedeva al Comune di Giffoni Valle Piana e di San Cipriano Picentino, di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio, per venti giorni consecutivi a partire dalla ricezione, della comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di deposito degli atti ai fini del procedimento espropriativo, avuto riguardo ai proprietari iscritti nei registri catastali e deceduti, di cui non si ha conoscenza degli eredi e/o degli attuali proprietari.

Dato atto che:

- la società proponente AUSINO spa con nota del 20/03/2026, acquisita in pari data al prot. gen. di questo Ente, ha dichiarato che:

  "…relativamente alle opere previste in progetto, si rileva che non sussistono obblighi di richiedere approvazioni (vedasi documento denominato "ED.08 Studio di fattibilità ambientale" condiviso unitamente a tutti gli elaborati progettuali contenuto nella cartella PFTE_03.02.2026);
  per i tratti previsti sulla Strada Provinciale 367 denominata "Ponte Molinello – Prepezzano" si sta istruendo richiesta di parere, nel pieno rispetto degli accordi tra gli Enti che, per celerità potrà essere gestita direttamente dalla Scrivente;
  per quanto riguarda la richiesta di nulla osta per il collegamento dei reflui al collettore collegato all'impianto di depurazione comprensoriale gestito da Sistemi Salerno, si sta completando la raccolta della documentazione necessaria.";
- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della Legge 241/90, si è ritenuto di non dover procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto non risultava necessario acquisire pareri propedeutici all'approvazione del PFTE denominato ***"****Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)" - CUP:* G76H19001120005.

Considerato che lo scrivente Dirigente, in qualità di Responsabile del Procedimento per l'EIC quale Amministrazione procedente, ha predisposto la presente Relazione conclusiva del procedimento istruttorio con la quale stabilisce che sussistono i presupposti per sottoporre, ai sensi dell'art. 158 bis del Dlgs. 152/2006, al Comitato Esecutivo dell'EIC l'approvazione del PFTE denominato ***"****Lavori di realizzazione rete fognaria alla via Tavoloni, Camporaso e Gualchiera - San Cipriano Picentino (SA)" - CUP:* G76H19001120005*, proposto dalla società AUSINO spa,*

Visto che il "*Disciplinare per l'approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture del s.i.i. ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006"*, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo di questo Ente n° 14 del 22/07/2020, dispone all'art.3 lettera D che: "*…Alla conclusione dei lavori della conferenza, nel caso di conclusione positiva, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, sarà adottato da parte del Comitato Esecutivo dell'EIC il provvedimento motivato di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 …*";

tutto ciò premesso e considerato,

dichiara

la conclusione del procedimento in oggetto con esito positivo.

Al fine di consentire al Comitato Esecutivo dell'EIC di adottare il "**provvedimento motivato di conclusione del procedimento**" di cui all'art.3 lettera D del "*Disciplinare per l'approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture del s.i.i. ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006"* e di esprimersi in merito all'approvazione definitiva del progetto ai sensi dell'art. 158bis del Dlgs. 152/2006,

si trasmette

così come richiesto dalla lett. D art.3 del richiamato Disciplinare, la presente "*Relazione Conclusiva del Procedimento*" nonché una bozza di proposta di Deliberazione del Comitato Esecutivo.

Nel segnalare che gli elaborati del progetto PFTE sono tutte presenti agli atti di ufficio di questo Ente e consultabili sul sito dell'Ente nella sezione Conferenze di Servizi, tanto si trasmette per consentire ogni opportuna valutazione ed il prosieguo delle attività per la definitiva approvazione del progetto.

Allegati:

- Bozza di Proposta di Deliberazione del Comitato Esecutivo.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Petrosino
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)